

令和2年10月5日

沖縄県平和祈念資料館  
館長 外間 裕朋

沖縄県平和祈念資料館 建築基準法第12条による定期点検業務に関する質問への回答

1	<p>(質問)</p> <p>【一般競争入札公告】</p> <p>7. 入札保証金</p> <p>(2)※「同種の契約業務」とは平和祈念資料館と同規模建物の<u>設計業務等</u>をいう。</p> <p>【入札説明書】</p> <p>4. 入札保証金</p> <p>(2)※「同種の契約業務」とは平和祈念資料館と同規模建物の<u>設計業務等</u>をいう。</p> <p><u>設計業務等</u>とは、建築基準法第12条の法定点検も含まれますか？</p> <hr/> <p>(回答)</p> <p>平和祈念資料館と同規模建物の設計業務等に、建築基準法第12条の法定点検も含まれます。</p> <p>なお、【一般競争入札確認申請書】の2のイの※、【入札説明書】11の契約保証金の(2)の※にも同様の記載がありますが、こちらも同様に、建築基準法第12条の法定点検も含まれます。</p>
2	<p>(質問)</p> <p>入札説明書－4入札保証金中、(※「同種の契約業務」とは平和祈念資料館と同規模建物の設計業務等をいう。)とあります。</p> <p>仕様書中「延床面積10,180㎡」の大規模と解してよいのでしょうか。</p> <hr/> <p>(回答)</p> <p>「同種の契約業務」について、単に延床面積だけで判断するのではなく、契約金額等の契約規模も含めて、総合的に判断しております。</p>
3	<p>(質問)</p> <p>建築設備検査（排煙）について、排煙機は何系統ありますか。また、排煙口は何箇所、設置している天井の高さも教えてもらえますでしょうか。</p>

	<p>(回答)</p> <p>排煙機 7系統 排煙口 12箇所</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>排煙機</th> <th>排煙口</th> <th>高さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エントランスホール (SMF-4)</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>約10m</td> </tr> <tr> <td>海と礎の回廊 (SMF-3)</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>約3～4m</td> </tr> <tr> <td>2階会議室 (SMF-2)</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>約5m</td> </tr> <tr> <td>祈念ホール (SMF-1)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>約5m</td> </tr> </tbody> </table>		排煙機	排煙口	高さ	エントランスホール (SMF-4)	4	4	約10m	海と礎の回廊 (SMF-3)	1	3	約3～4m	2階会議室 (SMF-2)	1	3	約5m	祈念ホール (SMF-1)	1	2	約5m
	排煙機	排煙口	高さ																		
エントランスホール (SMF-4)	4	4	約10m																		
海と礎の回廊 (SMF-3)	1	3	約3～4m																		
2階会議室 (SMF-2)	1	3	約5m																		
祈念ホール (SMF-1)	1	2	約5m																		
4	<p>(質問)</p> <p>建築設備検査(非常用照明)について、非常用照明は内蔵型または別置型のどちらでしょうか。</p> <p>(回答)</p> <p>内蔵型です。</p>																				
5	<p>(質問)</p> <p>建築設備(換気)について、厨房設備はありますか。厨房がある場合、機器系統の資料はありますか。</p> <p>(回答)</p> <p>厨房設備はあります。厨房機器完成図面があります。</p>																				
6	<p>(質問)</p> <p>防火設備検査について、防火戸数、防火シャッター数等の数量が解る資料の閲覧または貸出等ありますか。</p> <p>(回答)</p> <p>当館が7月に行った消防用設備等点検の結果報告書(機器点検)があります。貸出はできませんが、閲覧は可能です。閲覧する際には、担当者(総務班:新垣)まで事前に連絡いただき、日程を調整してください。閲覧期間は、10月15日(木)までとします。</p>																				

7	<p>(質問) 現地検査の実施について、土曜日も可能でしょうか。</p> <hr/> <p>(回答) 可能です。</p>
---	--

以上